

61

No: Dz2019103339



160021020170



(2016)国认监认字(001)号




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 江门劳士国际电气有限公司

产品型号名称: L-ZLZC-E6W7513 型集中控制型消防应急照明灯具

检 验 类 别: 型 式 试 验



国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz2019103339

共 5 页 第 1 页

产品名称	集中控制型消防应急照明灯具	型 号	L-ZLZC-E6W7513
认证委托人	江门劳士国际电气有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	江门劳士国际电气有限公司	生产日期	2019 年 6 月
生产企业	江门劳士国际电气有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2019 年 8 月 14 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	全部适用项目（除重复转换试验外）		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2019 年 10 月 15 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 王书华


审核: 谢立峰

编制: 丁子

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2019103339

共 5 页 第 2 页

认证委托人	江门劳士国际电气有限公司		
通信地址	江门市蓬江区荷塘镇为民工业区厂房		
联系电话	0750-3755555	传 真	0750-3756265
产品照片			
			

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告

N₀: Dz2019103339

共 5 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中控制型消防应急照明灯具
- 2) 型号: L-ZLZC-E6W7513
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 江门劳士国际电气有限公司
- 5) 生产企业: 江门劳士国际电气有限公司
- 6) 生产地址: 广东省江门市蓬江区荷塘镇为民工业区厂房
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC36V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC2.8V-DC3.4V
- 11) 主电功耗: 6W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 电池: 类别: 锂电池、单节容量: 3.70V 2000mAh、节数: 1 节;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 自带电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 与以下产品配接工作:

江门劳士国际电气有限公司生产的应急照明配电箱和应急照明控制器。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC2.8V-DC3.4V, 0.06W

型号: NST-006

生产者: 广东拿斯特(国际)照明有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：江门劳士国际电气有限公司
产品型号：L-ZLZC-E6W7513

№：Dz2019103339
共 5 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：塑料) (氧指数 ≥ 28)	合 格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间： 90min 应急转换时间(s)： 1# 0.2 2# 0.2 应急工作时间： 1# 145min12s 2# 137min4s 主电状态转入应急状态的光通量 (lm)： 1# 425.9 2# 423.6 放电 80min 后光通量 (lm)： 1# 401.6 2# 398.8 断开光源或光源不符合要求时， 充电 24h、放电 80min，内部发热 元件表面温度 (°C)： 1# 33.8 2# 34.0	合 格	/
3	充、放电试验	7.3	额定工作电压(V)： 3.70 电池容量(mAh)： 2000 充电 24h 后，充电电流(mA)： 1# 0.3 2# 0.2 过放电保护启动瞬间，电池的端 电压(V)： 1# 3.13 2# 3.13 静态泄放电流(μ A)： 1# 5.9 2# 6.1 充电回路短路时内部元件表面最 高温度(°C)： 1# 38.0 2# 37.8	合 格	/
4	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：江门劳士国际电气有限公司
产品型号：L-ZLZC-E6W7513

No: Dz2019103339
共 5 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
5	转换电压试验	7.6	—	—	/
6	充、放电耐久 试验	7.7	1#试样应急工作时间： 第一次 144min52s 第十次 134min18s	合 格	/
7	绝缘电阻试验	7.8	主电源输入端与壳体间测得绝缘 电阻值 1#大于 1000M Ω 2#大于 1000M Ω	合 格	/
8	接地电阻试验	7.9	—	—	/
9	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
10	高温试验	7.11	试验后，1#试样主电状态转入应 急状态的光通量 (lm)：421.9	合 格	/
11	低温试验	7.12	试验后，2#试样主电状态转入应 急状态的光通量 (lm)：422.8 应急工作时间：130min6s	合 格	/
12	恒定湿热试验	7.13	试验后，2#试样主电状态转入应 急状态的光通量 (lm)：425.1	合 格	/
13	振动试验	7.14	试验后，2#试样主电状态转入应 急状态的光通量 (lm)：418.9	合 格	/
14	冲击试验	7.15	试验后，1#试样主电状态转入应 急状态的光通量 (lm)：418.3	合 格	/
15	外壳防护等级 试验	7.23	1#、2#试样的外壳防护等级符合 IP30 要求。	合 格	/
16	表面耐磨性能 试验	7.24	—	—	/
17	抗冲击试验	7.25	—	—	/